





QUADRO DE CARGAS - 380/220 -										GINASIO	
Circuito	Iluminacao	Tomadas	Tom. Especiais	Potencia Total	Condutor	Disjuntor	Fase				
Seção	W	Nº	W	W	mm²	A	-				
A	700	2	200	900	4,0	10	R				
B	800	4	400	1200	4,0	10	R				
				2100	10,0	1 x 4,0	R+N				



Prefeitura de São Domingos do Sul

AMPLIAÇÃO E REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DE SÃO DOMINGOS DO SUL – RS

Obra:

Resp. Técnico: **JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA**
CRB 215 197/RS

Proprietário: **PARANAPUÁ SUCRELA DE SÃO DOMINGOS DO SUL**

Especie	Quantidade	Medida	Data
1 : 50	Fornido	Am = 100,24 m ²	Fevereiro/2014

ELÉTRICO E HIDROSSANITÁRIO

Finalidade: 